사용부서		(월) 일 상 점 검 카 드																																
사용책임자																																		
관리책임자																																		

자산번호		형식	PSA Type
국명	한국	제작회사	KODER
설비명	PSA Nitrogen Gas Generator		

점검개소	점검항목	점검기준	점검 주기	점 검 결 과																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
질소발생기 Part	Carbon 필터	응축수 제거	1회/일																															
	A Tower	Mpa 이상	1회/일																															
	B Tower	Mpa 이상	1회/일																															
	N2 out-let	Mpa	1회/일																															
	N2 토출 유량	N㎥/min	1회/일																															
	질소 순도	ppm	1회/일																															
	Control	Monitor 확인	1회/일																															
	System	동작 확인	1회/일																															
Compressor	Suction Air	Mpa	일																															
제습장치 Part	쿨러	작동 확인	일																															
	드라이어	작동 확인	일																															
	에어필터	작동 확인	일																															
	흡착식	작동 확인	일																															
담 당 확 인																																		
책 임 확 인																																		

특기사항	▶ 흡착제는 물과 유분에 극히 취약 합니다. 흡착제가 물이나 유분을 흡착 했을 경우 성능이 저하 됩니다. ▶ 이로 인해 성능이 저하 됐을 경우 회복이 불가하다는 것을 알려 드립니다. ▶ 압축공기 제습장치를 주기적으로 관리하여 고 청정도 압축공기가 발생기 내부로 들어가게 해 주십시요.
범례	실시 : O ① 점검기호는 좌기 것을 사용한다 미실시 : X ② 측정치는 수치로 기입할 것